

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.pfb, e-mail:nsopb@nsopb.ru



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.150.Н.02177
(номер сертификата соответствия)034759
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя) Общество с ограниченной ответственностью НПК «ТЕСАРТ» (ООО НПК «ТЕСАРТ»).
Адрес: 634015, РОССИЯ, Томская область, город Томск, улица Циолковского, дом 19, кабинет 318.
ОГРН: 1157017008170. Телефон: +7 (3822) 900-530. Факс: +7 (3822) 900-530.
Электронная почта: office@tes-art.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции) Общество с ограниченной ответственностью НПК «ТЕСАРТ» (ООО НПК «ТЕСАРТ»).
Адрес: 634015, РОССИЯ, Томская область, город Томск, улица Циолковского, дом 19, кабинет 318.
ОГРН: 1157017008170. Телефон: +7 (3822) 900-530. Факс: +7 (3822) 900-530.
Электронная почта: office@tes-art.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование, рег. номер свидетельства об аккредитации и адрес экспертной организации, выдавшей сертификат соответствия) ОС ООО «Альфа «Пожарная Безопасность», 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Телефон/факс: 84952801656. ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г. (бессрочно).

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Материал звукопоглощающий на основе пенополиуретана кажущейся плотностью от 21 до 23 кг/м³, пропитанного антипиреном с добавлением терморасширяющегося графита, в форме плит марок АМСF-5, АМСF-10, АМСF-15 высотой от 50 мм до 150 мм, и в форме блоков пирамидальной формы марок АМСР-12, АМСР-20, АМСР-30, АМСР-45, АМСР-60, АМСР-80, АМСР-100 высотой от 125 мм до 1000 мм, изготавливаемый в соответствии с ТЦНВ.757832.015ТУ. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование и номер документа по стандартизации и/или номер и дата договора, на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30244-94, ГОСТ 30402-96, ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18, ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20. (См. Приложение – бланк № 007887).

код ОК 034 (ОКПД 2)
22.29.29
код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ (номер и дата протокола испытаний, наименование и рег. номер свидетельства об аккредитации экспертной организации НСОПБ, проводившей исследования (испытания) и измерения)

Протокол сертификационных испытаний № 393-С-22 от 26.12.2022 г. ИЛ ООО «Альфа «Пожарная Безопасность» Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г. (бессрочно). Акт о результатах анализа состояния производства № 207-АСП/22 от 21.11.2022 г. Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность». Свидетельство об аккредитации № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г. (бессрочно).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

ТЦНВ.757832.015ТУ «МАТЕРИАЛ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЙ»

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 11.01.2023 ПО 10.01.2028



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Подпись

Д.С. Подсевалов
(инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)

Подпись

А.В. Рябова
(инициалы, фамилия)



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.150.Н.02177
(номер сертификата соответствия)


007887
(учетный номер бланка)


Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г1 (слабогорючие)
ГОСТ 30402-96	Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.18	Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразования – Д2 (с умеренной дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89, пункт 4.20	Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности – Т2 (умеренноопасные)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)


подпись


подпись

Д.С. Подсевалов
(инициалы, фамилия)

А.В. Рябова
(инициалы, фамилия)